

Procès-verbal de visite de contrôle périodique d'une installation alimentée au gaz

1. Identification

Installation : **Habitation gaz naturel compteur ouvert.**

Adresse de l'installateur: **Rue des français 8 - 6200 Châtelet**

Gestionnaire ou installateur: **Ets Hanon srl, Rue du résolu 146 c - 6061 Montignies sur Sambre (TVA :)**

2. Caractéristiques

Type de gaz : **Gaz naturel**

Pression de service 1 : **21mbar**

Compteur : **08500799**

Index : **05456 m³**

Classe : **G4**

Installation : **Domestique existante**

3. Description

Appareils : Dénomination

Numéro de série

1

1 poêle Lincar - puissance type b11bs 8,1 kw et

1 poêle dru type b11bs puissance 11 kw avec vannes d'arrêt

Canalisations : **voir attestation isométrique.**

Estimation du volume de l'installation : **l**

4. Base du contrôle

Base : **NBN D 51-003**

5. Détails du contrôle

- Contrôle d'étanchéité à la pression de 40 et 21 mbar sur toute l'installation en aval du compteur par manomètre.
- Localisation de fuites sur les parties accessibles par produit moussant.
- Contrôle de conformité de l'installation dans son état d'achèvement, et pour autant que l'examen visuel soit possible.
- Plan de l'installation disponible.
- Raccord pour appareil de mesure disponible.

6. Infraction(s)/ Observation(s)

- **Néant**

7. Conclusions

Le contrôle d'étanchéité a porté sur toute l'installation.

Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction.

L'installation est conforme aux documents de base de notre contrôle.

Le prochain contrôle est à effectuer avant le **02/07/2030**.

Pour OA : **Patrizio, Di Lorenzo**
Date d'émission : **02/07/2025**

Date : **02/07/2025**

Visa:



Di Lorenzo Patrizio
ENERCETEC